

## Propositions de conseils de précautions d'exploitation pendant le confinement

Il semblerait que le virus (COVID 19) puisse être excrété par voie fécale. En revanche, on ne connaît pas la durée de sa survie dans ce milieu. Le risque d'aérosols semble particulièrement présent sur certains sites.

Par précaution, il est donc impératif de restreindre au maximum le contact avec les eaux usées traitées ou non. Nous vous invitons donc à réduire les interventions à réaliser, en particulier celles entraînant un contact avec les effluents (test, V30, disques de Secchi,...).

En cas d'intervention indispensable, le port des EPI habituels devra être impérativement respecté, il convient d'être encore plus vigilant qu'à l'accoutumée.

Sur vos sites, en l'absence d'accès à un point d'eau, nous vous invitons à prévoir un jerrican (ou tout autre bidon) ainsi que du savon afin de compléter l'usage de tous les EPI.

Si vous disposez de gel hydro-alcoolique n'hésitez pas à l'utiliser également régulièrement.

Ci-dessous des préconisations (exhaustives) en fonction du type d'installation que vous avez :

### **Prétraitement / dégrilleur**

- Ratisage/nettoyage du dégrilleur et enlèvement des déchets uniquement s'ils entraînent des dysfonctionnements
- Pas de vidange des ouvrages type dégraisseur/déssableur sauf s'ils sont réalisés par une entreprise spécialisée.

### **Postes de relevage / refoulement :**

- Ne pas s'exposer au-dessus du poste pour éviter les aérosols dus à la chute d'eaux usées.
- Ne pas relever le panier dégrilleur ou tout autre équipement et faire appel à un vidangeur en cas de nécessité seulement.

### **Lagunes :**

- Différer au maximum les tâches préventives d'entretien et n'intervenir qu'en cas de défaillance importante.

### **Lits plantés de roseaux:**

- Absence de nettoyage des chasses, pour éviter les aérosols
- Pas de désherbage manuel des filtres, la mise en place de bonde de mise en charge reste envisageable.

### **Lit bactérien - Disques biologiques :**

- Pour les disques biologiques, éviter au maximum d'entrer dans le local des disques (espace confiné : risque fort de présence dans l'air). S'assurer de la rotation des disques depuis l'extérieur lorsque c'est possible.
- Ne pas manipuler les supports bactériens (disques, pouzzolanes,...)

### **Boues activées :**

- Arrêt de la turbine pendant présence de l'agent
- Gestion des boues (filtre presse, à bande,...) : pas de nettoyage à haute pression car souvent local confiné avec problématique aérosols (aération maximum)